



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 395002 vom/ dated 04.05.2015

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Branderkennungselement, elektrisch</p> <p>ESTI-Übertemperaturschutz in den Nennansprechttemperaturen: 68 °C 93 °C 141 °C 182 °C 220 °C 260 °C und Sonderlängen: 100 mm 200 mm 300 mm</p>	SK 10		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 395002 vom/ dated 04.05.2015

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht	RWA 95006 1. Nachtrag zu RWA 95006 2. Nachtrag zu RWA 95006 WAL 08016 GLA 10020	11.04.1995 25.08.1995 28.03.1996 25.06.2008 03.05.2010	
Datenblatt ESTI-Übertemperaturschutz SK 10 1/U	Keine	04.96	1
Schutzschalter SK 10 (1-pol. Umschalter)	946400	08.04.2008	1
Sondeneinzelteile für Schutzschalter SK 10	946400/1	25.01.1999	1
Beschaltung des SK 10 (1-pol. Umschalter)	946400/2	25.01.1999	1
Schutzschalter SK 10 mit Zwischenstück und Deckenmuffe	946400/3	25.01.1999	1
Befestigungsteile für Schutzschalter SK 10	946400/4	25.01.1999	1
Befestigungsflansch für ESTI- Geräte mit ½"-Zwischenstück	2000 / 1	04.07.2000	1
Befestigungsflansch für ESTI- Geräte mit ½"-Zwischenstück	2000 / 2	04.07.2000	1
Federkennlinien	4007	27.05.1982	1
Thermoeinsatz (Glas) / TE	96316	25.01.1999	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 395002 vom/ dated 04.05.2015

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Messingdrehteil des Thermoeinsatzes (TE)	96317	23.02.2010	1
Anordnung der Glasampulle im Drehteil	96318	25.01.1999	1



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 395002 vom/ dated 04.05.2015

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Messergebnisse der Prüfung des statischen Ansprechverhaltens wurden zusätzlich ausgewertet unter Zugrundelegung der "Richtlinien für Wasserlöschanlagen, Anforderungen und Prüfmethode für Sprinkler", VdS 2100, Abschnitte 3.3 und 3.4.

Der Thermoeinsatz muss wie in Zeichnung Nr. 946400 dargestellt montiert werden. Der Thermoeinsatz muss nach der Montage gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert werden.